

DVGW-Konformitätsbestätigung Hygiene

DVGW certificate of conformity hygiene

HW-0834DP0460

 Registriernummer
 registration number

Konformitätsbestätigung auf Basis einer Typprüfung (vereinfachtes Verfahren)
confirmation of conformity based on type testing (simplified process)

Zertifikatinhaber REINZ-Dichtungs-GmbH
owner of certificate Reinstraße 4-7, D-89233 Neu-Ulm

Hersteller REINZ-Dichtungs-GmbH
manufacturer Reinstraße 4-7, D-89233 Neu-Ulm

Produktart Hygienische Eignung auf Basis einer Typprüfung: Bauteile aus
product category Elastomeren, Produktgruppe P3 (0834)

Produktbezeichnung Dichtung aus Elastomeren für Trinkwasserinstallation
product description

Werkstoff/Modell AFM 34/2 / Dichtung
material/model

Prüfberichte Zertifizierungsbericht: vom 17.09.2024 (ZGW)
test reports KTW-Prüfung: 5-0302/24 T01 vom 08.05.2024 (TZW)
 Mikrobiologische Prüfung: 5-0013/24 T01 vom 19.06.2024 (TZW)

Prüfgrundlagen DVGW CERT ZP 0800 (20.04.2022)
test basis UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
 DIN EN 16421 (01.05.2015)

Ablaufdatum / AZ 17.09.2029 / 24-0637-WHE
date of expiry / file no.

Hiermit wird bestätigt, dass das o.g. Produkt/Bauteil auf der Grundlage des Zertifizierungsprogrammes DVGW CERT ZP 0800 der zur Verfügung gestellten Produktinformationen, einschließlich der Rezepturangaben und des o.g. Bewertungsberichts die Anforderungen der unter Prüfgrundlagen genannten Bewertungsgrundlage/Leitlinie des Umweltbundesamtes für den rückseitig genannten Temperaturbereich erfüllt und dieser entspricht. (Die Anforderungen an Produktgruppen mit kleineren Konversionsfaktoren (Fc) werden ebenfalls erfüllt.)

09.10.2024 Pek A-1/2

 Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
 date, issued by, sheet, head of certification body



 Deutsche
 Akkreditierungsstelle
 D-ZE-16028-01-02

 DVGW CERT GmbH
 Zertifizierungsstelle
 Josef-Wirmer-Str. 1-3
 53123 Bonn
 Tel. +49 228 91 88 - 888
 Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Gasket	Anforderung gem. KTW-BWGL 5.6.3 c): M1 Anwendung: Trinkwasserinstallation Herstellungsverfahren: Kalandrieren Werkstofftyp: Platten aus AFM 34/2	Farbe: Beige

Die unter Prüfberichte aufgeführten Bewertungsberichte sind Bestandteil der Konformitätsbestätigung.
Die Konformitätsbestätigung ist ab Ausstellungsdatum gültig und behält ihre Gültigkeit,
solange die unter "Hinweise" aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

Hinweise

Die Konformitätsbestätigung erfolgte unter der Voraussetzung, dass die zur Herstellung des Produktes verwendeten Ausgangsstoffe bzw. deren Zusammensetzung und/oder Bauteile, einschließlich deren Hersteller und Lieferantenkette lückenlos bekannt gegeben wurden und keine weiteren Stoffe in dem Produkt enthalten sind. Die Gültigkeit dieses Dokuments erlischt bei nicht mit der Zertifizierungsstelle abgestimmten Veränderungen in der Zusammensetzung des Produktes oder an den Verarbeitungsbedingungen und bei Nichterfüllung der Konformitätsanforderungen sowie bei der Beendigung des 1+ -System Überwachungsprogrammes von Zertifizierungsstelle und Hersteller.

Die Ergebnisse unserer Prüfungen und die Bewertungen gelten für die untersuchten Prüfgegenstände und die zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden gesetzlichen Regelungen. Dieses Dokument darf ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nur in vollständiger und unveränderter Form veröffentlicht oder vervielfältigt werden.

Diese Konformitätsbestätigung ist nur gültig in Verbindung mit einem entsprechenden Eintrag im Internet-Verzeichnis der DVGW CERT GmbH (<http://www.dvgw-cert.com>). Die Konformitätsbestätigung bleibt Eigentum der DVGW CERT GmbH und muss auf Verlangen an die DVGW CERT GmbH zurückgegeben werden.